

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28, факс: 54-07-41 (код 385-2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД и ПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3,
тел. 8(38564) 21-6-82, факс 8 (38564) 21-6-82, E-mail: tondipr11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Глотова В.И. №24 от 03 февраля 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 10.02.20 с 09 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин. продолжительностью 2 часа 00 мин., 25.02.20 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. продолжительностью 2 часа 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дня / 4 часа, начальником отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Храпцовым Владимиром Анатольевичем проведена проверка здания, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок» по адресу: с. Родино, ул. Ленина, 72

совместно с: *Заведующим Терещенко Светланой Васильевной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установлена вертикальная труба, препятствующая открыванию двери и свободной эвакуации людей из первой младшей группы в структурном подразделении детский сад «Аленушка» с.Родино, ул. Ленина, 72.	Правила противопожарного режима в РФ п.36 п/п "а"	05.08.20	
2	В общих коридорах на путях эвакуации 1 этажа здания структурного подразделения детский сад «Аленушка» с. Родино, ул. Ленина, 72, для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью чем В2 РП1 Д2 Т2 (КМ2). Соответствие примененного для покрытия пола материала требованиям технических регламентов не подтверждается сертификатом или копией сертификата, заверенного установленным порядком.	Правила противопожарного режима в РФ п.33; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.6 ст.134, табл.28, 3	05.08.20	

3	В помещении раздевалки средней группы на 2 этаже здания структурного подразделения детский сад «Аленушка» с. Родино, ул. Ленина, 72, для покрытия пола применен материал с более высокой пожарной опасностью чем В2 РП1 Д2 Т2 (КМ2). Соответствие примененного для покрытия пола материала требованиям технических регламентов не подтверждается сертификатом или копией сертификата, заверенного установленным порядком.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.7 ст.134, табл. 3	05.08.20	
4	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности структурного подразделения детский сад «Аленушка» с. Родино, ул. Ленина, 72.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.5 ст.6, ч.3,4,6 ст.64; приказ МЧС РФ от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	05.08.20	
5	Не организовано не реже 2 раз в год (весной и осенью) проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения (водоема) структурного подразделения детского сада «Аленушка» с. Родино, ул. Ленина, 72, с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	05.08.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*начальник отделения дознания территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы №11
управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Храпцов В.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«25» февраля 2020г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

«25» февраля 2020г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

*Заведующий Терещенко Светлана
Васильевна*

(должность, фамилия, инициалы)